

СОГЛАСОВАНО:

Исполняющий обязанности

генерального директора

МУП «Астрахань-Коммунаэнерго»

А.В. Дмитриев



УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ООО «Теплоресурс»

Р.Ф. Ишмамбетов



Температурный график 105-70°C (со срезкой на 95 °C)

центрального регулирования системы теплоснабжения на тепловом источнике ООО «Теплоресурс» на отопительный период 2024-2025 гг.

Т н.в., °C	Т1срез (под), °C	Т2срез (обр), °C
8	70,0	54,1
7	70,0	53,8
6	70,0	53,4
5	70,0	53,1
4	70,0	52,7
3	70,0	52,4
2	70,0	52,1
1	70,0	51,7
0	70,0	51,4
-1	70,0	51,0
-2	71,3	51,7
-3	73,2	52,7
-4	75,2	53,8
-5	77,1	54,9
-6	79,0	55,9
-7	80,9	57,0
-8	82,8	58,0
-9	84,7	59,0
-10	86,5	60,1
-11	88,4	61,1
-12	90,3	62,1
-13	92,1	63,1
-14	94,0	64,1
-15	95,0	64,5
-16	95,0	64,2
-17	95,0	63,8
-18	95,0	63,5
-19	95,0	63,1
-20	95,0	62,8

Главный инженер

Р.С. Теличкин